

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Зайко Татьяна Ивановна
Должность: Ректор
Дата подписания: 02.06.2024 20:20:41
Уникальный программный ключ:
cf6863c76438e5984b0fd5e14e7154bfb10e205



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

г. Новосибирск

"26" *ноября* 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет водного транспорта» (ФГБОУ «СГУВТ»), учебно - лабораторный корпус №3
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта: 630005 г. Новосибирск ул. Мичурина, 24
- 1.3. Сведения о размещении объекта: цокольный этаж в отдельно стоящем девятнадцатиэтажном жилом доме, 455,6 кв. м,
наличие прилегающего земельного участка (да, нет)
- 1.4. Год постройки здания: 2007 г.; последнего капитального ремонта: -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - ежегодно, капитального - не планируется.
- Сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет водного транспорта» (ФГБОУ «СГУВТ»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 630099 г. Новосибирск ул. Щетинкина, 33
телефон: (383)-222-64-68, (383)-222-12-00, (383)-222-49-76, e-mail: ngavt@ngs.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.9. Учредители: Федеральное агентство морского и речного транспорта

1.10. Адрес учредителей, другие координаты: 125993, г. Москва, ул. Петровка, д. 3/6

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: высшее образование, среднее профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование, дополнительное образование, профессиональное обучение, научная деятельность.

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.

2.5. Виды услуг: образовательные услуги в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности; оказание платных дополнительных образовательных услуг; выполнение учебно-методических и научно-методических работ; оказание научно-технических и информационно-консультационных услуг; выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; создание, использование, реализация и техническое обслуживание наукоемкой продукции, инновационная деятельность; оказание услуг в области компьютерных и информационных технологий; осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; осуществление экспертной деятельности; изготовление и реализация учебно-методической и научной литературы, а также иной печатной продукции; осуществление рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности; организация культурно-массовых, спортивных мероприятий, проведение творческих и научных семинаров, конференций, фестивалей, выставок и иных аналогичных мероприятий; предоставление услуг по размещению и проживанию обучающихся и командированных лиц, оказание жилищно-бытовых и эксплуатационно-хозяйственных услуг при проживании в общежитии обучающихся, работников и командированных лиц; предоставление услуг наземного (автомобильного) и водного транспорта; исследования в области маркетинга и менеджмента; оказание услуг по трудоустройству обучающихся и выпускников; осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации; выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических, инженерно-экологических и иных видов изысканий; управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества.

2.6. Форма оказания услуг: на объекте,

2.7. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): 180 человек

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Троллейбус № 13; трамвай №13 станция метро «Гагаринская»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: «Спортивный комплекс Водник»

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: около 90 метров, до станции метро 600 метров

3.2.2. Время движения (пешком): менее 5 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
1	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
3	с нарушениями зрения	ВНД
4	с нарушениями слуха	ДУ
5	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (С), ДЧ-И (К,О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (С,К), ДЧ-И (О), ДП-И (Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (С,К), ДУ (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (С,К), ДУ (Г,У), ДЧ-И (О)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С), ДУ (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С), ДУ-И (К,О, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект признан условно доступным для инвалидов категорий О,Г,У, недоступным для инвалидов категорий К,С.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1	2	
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные мероприятия: выделить места для стоянки транспортных средств инвалидов. Обозначить парковочное место для транспорта инвалидов в соответствии с нормативами (разметка места и обозначение места для парковки знаком). Установить указатели движения к доступному парковочному месту. В хорошо просматриваемом месте и на шлагбауме разместить табличку с телефоном специалиста, который при необходимости окажет помощь (крупный, контрастный шрифт). Отработать регламент сопровождения инвалидов персоналом (в том числе с нарушениями зрения, с нарушениями опорно-двигательного аппарата).
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, двусторонние поручни, противоскользящее покрытие. Установить кнопку вызова помощи персонала у наружной лестницы; до проведения работ оказывать помощь со стороны персонала.
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Текущий ремонт, организационные мероприятия: лестницы в начале и в конце марша оснастить тактильным покрытием, нанести на края первой и последней ступеней контрастную окраску (либо монтаж противоскользящих контрастных накладок, установить поручни (запасная лестница); нанести контрастную маркировку дверей в соответствии с нормативами; привести к требованиям нормативов пути эвакуации: оснастить окантовку дверей контрастной маркировкой, где она отсутствует; обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия: практически все аудитории по ширине дверного проема не соответствуют

		нормативам. Технические мероприятия невозможны в связи с особенностями строения здания и нецелесообразно; отработать регламент оказания помощи со стороны персонала.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные мероприятия, приобретение оборудования: технические мероприятия не возможны в связи с особенностями строения здания. Оснастить туалетные комнаты оборудованием в соответствии с нормативами (световые оповещатели, опорные поручни и др.).
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Установить индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства в аудитории; изготовить и установить таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания, изготовить и установить мнемосхему (тактильный план здания, прилегающей территории).

<***> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ: плановый ремонт: *согласно плану мероприятий (дорожная карта)*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: *условная доступность*

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование вышестоящей организации: *требуется*

5. Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта: от 26 ноября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ

«26»



**АКТ
обследования объекта**

на предмет беспрепятственного доступа и использования инвалидами и другими маломобильными группами населения №5

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет водного транспорта» (ФГБОУ «СГУВТ»), учебно - лабораторный корпус №3

Полное юридическое наименование объекта

630005 г. Новосибирск ул. Мичурина, 24, телефон: (383)-248-55-99, e-mail: ngavi@ngs.ru, spec@nsawt.ru

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

- 1. Ведомственная принадлежность объекта:** Федеральное агентство морского и речного транспорта
- 2. Вид деятельности:** образовательные услуги в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности; оказание платных дополнительных образовательных услуг; выполнение учебно-методических и научно-методических работ; оказание научно-технических и информационно-консультационных услуг; выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; создание, использование, реализация и техническое обслуживание наукоемкой продукции, инновационная деятельность; оказание услуг в области компьютерных и информационных технологий; осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; осуществление экспертной деятельности; изготовление и реализация учебно-методической и научной литературы, а также иной печатной продукции; осуществление рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности; организация культурно-массовых, спортивных мероприятий, проведение творческих и научных семинаров, конференций, фестивалей, выставок и иных аналогичных мероприятий; предоставление услуг по размещению и проживанию обучающихся и командированных лиц, оказание жилищно-бытовых и эксплуатационно-хозяйственных услуг при проживании в общежитии обучающихся, работников и командированных лиц; предоставление услуг наземного (автомобильного) и водного транспорта; исследования в области маркетинга и менеджмента; оказание услуг по трудоустройству обучающихся и выпускников; осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации; выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических, инженерно-экологических и иных видов изысканий; управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества.
- 3. Форма собственности:** государственная
- 4. Размещение объекта:** цокольный этаж в отдельно стоящем девятнадцатиэтажном жилом доме
- 5. Количество обслуживаемых посетителей в день:** 180 человек
- 6. Функциональное назначение объекта:** высшее образование, среднее профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование, дополнительное образование, профессиональное обучение, научная деятельность.



1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Парковка для посетителей							
	Расстояние до входа в здание	м	не более 50	отсутствует	К, О		П.5.2.2. СП 59.13330.2016
	Доля мест для автотранспорта инвалидов	%	10 (но не менее 1 места)	отсутствует	К, О		П.5.2.1. СП 59.13330.2016
	Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов	м	6x3,6	отсутствие	К, О		П.5.2.4. СП 59.13330.2016
	Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике		наличие	отсутствие	К, О		П.5.2.1. СП 59.13330.2016
Путь к главному (специализированному) входу в здание							

<p>- ширина полосы движения</p> <p>- при наличии площадок для разезда ИК (карманов)</p>	<p>м</p>	<p>2,0</p> <p>Допустимо 1,2</p>	<p>соответствует</p>	<p>К</p>		<p>П.5.1.7. СП 59.13330.2016</p>
---	----------	---	----------------------	----------	---	--------------------------------------



							
	-указатели направления движения		наличие	имеются	К, О, Г		П.5.1.3. СП 59.13330.2016

<p>- высота бордюра</p>	<p>см</p>	<p>5</p>	<p>15</p>	<p>С</p>		<p>П.5.1.9. СП 59.13330.2016</p>
<p>Рельефная (тактильная) полоса перед опасным участком (лестничным маршем, пешеходным переходом, поворотом, входом в здание): расстояние до объекта информации, опасного участка; ширина тактильной полосы</p>	<p>см</p>	<p>80-90 50-60</p>	<p>отсутствует</p>	<p>С</p>		<p>П.5.1.10. СП 59.13330.2016</p>
<p>Съезды с тротуаров: уклон</p>		<p>1:12</p>	<p>-</p>			<p>П.5.1.8. СП 59.13330.2016</p>

вблизи зданий и в затесненных местах	Допускается 1:10				
--------------------------------------	------------------	--	--	--	--

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Соответствует	К,О,С	В хорошо просматриваемом месте и на шлагбауме разместить табличку с телефоном специалиста, который при необходимости окажет помощь (крупный, контрастный шрифт).	Организационные мероприятия
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Соответствует	К,О,С		Организационные мероприятия
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть			Стоянка для транспорта отсутствует. Места для стоянки транспортных средств инвалидов отсутствуют. Отсутствует разметка места и обозначение места для парковки знаком в соответствии с нормативами.	К,О	Выделить места для стоянки транспортных средств инвалидов. Обозначить парковочное место для транспорта инвалидов в соответствии с нормативами (разметка места и обозначение места для парковки знаком). Установить указатели движения к доступному парковочному месту.	Текущий ремонт, организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к объекту	ДЧ-И (К,О,Г,У), ВНД (С)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: выделить места для стоянки транспортных средств инвалидов. Обозначить парковочное место для транспорта инвалидов в соответствии с нормативами (разметка места и обозначение места для парковки знаком). Установить указатели движения к доступному парковочному месту. В хорошо

				просматриваемом месте и на шлагбауме разместить табличку с телефоном специалиста, который при необходимости окажет помощь (крупный, контрастный шрифт). Отработать регламент сопровождения инвалидов персоналом (в том числе с нарушениями зрения, с нарушениями опорно-двигательного аппарата).
--	--	--	--	--

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативного документа
		3	4	5	6	7	8
Крыльцо / входная площадка (главный вход)							
	Габариты площадки: ширина X глубина	см	Не менее 220x220	соответствует	К		П.6.1.4. СП 59.13330.2016
	Поручни (ограждение)		наличие	отсутствует	К, О, С		П.6.1.2 СП 59.13330.2016
	Нескользкое покрытие		наличие	имеется	Все		П. 6.1.4 СП

					категори и		59.13330.2016
Навес		наличие	имеется		Все категори и		П. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Лестница к входной площадке (главный вход)			наличие				
Ширина марша лестниц	см	Не менее 135	157		О,С		П.5.1.12. СП 59.13330.2016
Высота ступени	см	от 12 до 15	14		О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Ширина проступи	см	от 35 до 40	28		О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Нескользкое покрытие		наличие	отсутствует		О, С, Г		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	за 80-90 до лестниц	отсутствует		С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Ширина рельефной тактильной полосы	см	30-50	-		С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие	отсутствует		С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	имеется		О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Поручни с двух сторон		наличие	отсутствует		О, С		П. 6.1.2 СП 59.13330.2016
- высота поручней	см	Допустимо 85-92	-		О, С		П. 6.1.2 СП 118.13330.2016

- завершающие части поручней	см	Не менее 30	-	О, С		П.6.1.2 ГОСТ Р 51261
Пандус (главный вход)		наличие	отсутствует			
Ширина пандуса	см	Не менее 100	-	К		П.6.1.2, 6.2.9 СП 59.13330.2016
Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса	см	Не более 900 Не круче от 1:12 до 1:20 от (8% до 5%)	-	К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2016
Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	Не менее 150x150	-	К		П. 6.2.9 СП 59.13330.2016
Поручни с двух сторон:		наличие	отсутствует	К,О		П.6.2.11 СП 59.13330.2016
- на высоте	см	70 и 90 (допустимо от 85 до 92)	-	К		П. 6.2.11 СП 59.13330.2016
-завершающие части поручней	см	Длиннее пандуса на 30	-	К, О		П. 6.2.11 ГОСТ Р 51261
Нескользкое покрытие		наличие	отсутствие	К,О,С		П. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		наличие	отсутствие	С		П. 6.2.10 СП 59.13330.2016
Наружный подъемник (главный вход): вертикальный (В), наклонный (Н)		наличие	отсутствие	К		П.6.2.8. СП 59.13330.2016
Тамбур (главный вход)						
Габариты: глубина x ширина	см	не менее 245x160 при реконструкции допустимо от 150 до 180x230	140x168	К		П.6.1.8. СП 59.13330.2016
Двери 1 (главный вход): распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Распашные			

- ширина дверного проема в свету	см	не менее от 90 до 120	115	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	не более 1,4	5	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, прямоугольника и др.)		наличие	отсутствие	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2016
Размер маркировки	см	Не менее 10 x 20	-	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2016
Расположение маркировки на полотне	см	Первый уровень	-	С		П.6.1.6. СП

двери		90-100 Второй уровень – 130-140				59.13330.2016
Двери 2 (главный вход): распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			распашные			
- ширина дверного проема в свету	см	не менее от 90 до 120	120	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)		наличие	отсутствие	С		П.6.1.6. СП 59.13330.2016
Размер маркировки	см	Не менее 10 x 20	-	С		П. 6.1.6. СП 59.13330.2016
Расположение маркировки на полотне двери	см	Первый уровень 90-100 Второй уровень – 130-140	-	С		П. 6.1.6. СП 59.13330.2016
Турникет			распашные			

- ширина проема в свету	см	не менее от 90 до 120	72	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2016
Лестница к входной площадке			наличие			
Ширина марша лестниц	см	Не менее 135	160	О,С		П.5.1.12. СП 59.13330.2016
Высота ступени	см	от 12 до 15	15	О,С		П. 5.1.12 СП

						59.13330.2016
Ширина проступи	см	от 35 до 40	33	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Нескользкое покрытие		наличие	отсутствует	О, С, Г		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	за 80-90 до лестниц	отсутствует	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Ширина рельефной тактильной полосы	см	30-50	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие	имеется	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	имеется	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Поручни с двух сторон		наличие	имеется	О, С		П. 6.1.2 СП 59.13330.2016
- высота поручней	см	Допустимо 85-92	92	О, С		П. 6.1.2 СП 118.13330.2016
- завершающие части поручней	см	Не менее 30	-	О, С		П.6.1.2 ГОСТ Р 51261
Лестница к входной площадке			наличие			

Ширина марша лестниц	см	Не менее 135	220	О,С		П.5.1.12. СП 59.13330.2016
Высота ступени	см	от 12 до 15	15	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Ширина проступи	см	от 35 до 40	38	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Нескользкое покрытие		наличие	отсутствует	О, С, Г		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	за 80-90 до лестниц	отсутствует	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Ширина рельефной тактильной полосы	см	30-50	-	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие	имеется	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	имеется	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Поручни с двух сторон		наличие	имеется	О, С		П. 6.1.2 СП 59.13330.2016

- высота поручней	см	Допустимо 85-92	91	О, С		П. 6.1.2 СП 118.13330.2016
- завершающие части поручней	см	Не менее 30	-	О, С		П.6.1.2 ГОСТ Р 51261

Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Отсутствует тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, двухсторонние поручни.	О,С	Установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, двухсторонние поручни, противоскользящее покрытие. Установить кнопку вызова помощи персонала. До проведения работ оказывать помощь со стороны персонала.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.2	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-

2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Соответствует по параметрам	К,О,С	. Оказывать помощь со стороны персонала.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.4	Дверь (входная)	есть			-	К,О,С	-	-
2.5	Тамбур	есть			Не соответствует по габаритам.	К,О,С	Технические мероприятия невозможны в связи с особенностями строения здания. При необходимости оказывать помощь инвалидам персоналом учреждения.	Текущий ремонт, организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Входная группа	ДП-И (Г,У), ДЧ-И (О), ВНД (С,К).			Текущий ремонт, организационные мероприятия: установить тактильное предупреждающее покрытие в начале и конце лестничного марша, двусторонние поручни, противоскользящее покрытие. Установить кнопку вызова помощи персонала у наружной лестницы; до проведения работ оказывать помощь со стороны персонала.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа к зоне оказания услуги, в том числе пути эвакуации)

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативного документа
		3	4	5	6	7	8
	Холл 1 этаж						
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	более 180	К		П.6.2.1. СП 59.13330.2016
	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	см	Не менее 120	соответствует	К,О,С		П.6.2.2. СП 59.13330.2016
	Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже)		наличие	наличие	К, О		П. 6.2.5. СП 59.13330.2016
	Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	см	Выступ - не более чем на 10; высота - от 70 до 210 от уровня пола	-	К,С		П.6.2.6. СП 59.13330.2016
	Коридоры 1 этаж						

Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	285	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2016
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	см	Не менее 120	соответствует	К,О,С		П.6.2.2. СП 59.13330.2016
Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже)		наличие	наличие	К, О		П. 6.2.5. СП 59.13330.2016
Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	см	Выступ - не более чем на 10; высота - от 70 до 210 от уровня пола	-	К,С		П.6.2.6. СП 59.13330.2016
Ширина пути движения кресла- коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	120	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2016
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	см	Не менее 120	-	К,О,С		П.6.2.2. СП 59.13330.2016
Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже)		наличие	наличие	К, О		П. 6.2.5. СП 59.13330.2016
Конструктивные элементы,		Выступ - не более	-			П.6.2.6.

устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	см	чем на 10; высота - от 70 до 210 от уровня пола		К,С		СП 59.13330.2016
Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	227	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2016
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	см	Не менее 120	соответствует	К,О,С		П.6.2.2. СП 59.13330.2016
Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже)		наличие	наличие	К, О		П. 6.2.5. СП 59.13330.2016
Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	см	Выступ - не более чем на 10; высота - от 70 до 210 от уровня пола	-	К,С		П.6.2.6. СП 59.13330.2016
Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	160	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2016
Ширина прохода в помещении с	см	Не менее 120	соответствует	К,О,С		П.6.2.2.

оборудованием и мебелью						СП 59.13330.2016
Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже)		наличие	наличие	К, О		П. 6.2.5. СП 59.13330.2016
Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	см	Выступ - не более чем на 10; высота - от 70 до 210 от уровня пола	-	К,С		П.6.2.6. СП 59.13330.2016
Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	225	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2016
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	см	Не менее 120	соответствует	К,О,С		П.6.2.2. СП 59.13330.2016
Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже)		наличие	наличие	К, О		П. 6.2.5. СП 59.13330.2016
Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	см	Выступ - не более чем на 10; высота - от 70 до 210 от уровня пола	-	К,С		П.6.2.6. СП 59.13330.2016

Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	не менее 180	К,О,С		П.6.2.1. СП 59.13330.2016
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	см	Не менее 120	соответствует	К,О,С		П.6.2.2. СП 59.13330.2016
Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже)		наличие	наличие	К, О		П. 6.2.5. СП 59.13330.2016
Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	см	Выступ - не более чем на 10; высота - от 70 до 210 от уровня пола	-	К,С		П.6.2.6. СП 59.13330.2016
Пути эвакуации (выход 1)						
Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			распашные			

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	117	К		6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			распашные			

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	117	К		6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	Двери 3: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	110	К		6.2.4. СП 59.13330.2016

- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
Лестница к запасному выходу 1						
Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.	см	не менее 135 не менее 120 не менее 90	238	О,С		П. 6.9. СП 118.13330.2016
Нескользкое покрытие		наличие	отсутствие	О,С		П.6.2.8. СП 59.13330.2016
Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до лестниц, дверей, поворотов	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.113330.2016
Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		наличие	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2016
Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2016
Поручни (ограждение)		наличие	отсутствие	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2016
- высота поручней	см	90 (допустимо 85-92)	-	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2016
Лестница внутри здания						

	<p>Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.</p>	см	<p>не менее 135 не менее 120 не менее 90</p>	106	О,С		П. 6.9. СП 118.13330.2016
	Нескользкое покрытие		наличие	отсутствие	О,С		П.6.2.8. СП 59.13330.2016
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до лестниц, дверей, поворотов	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.113330.2016
	Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		наличие	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2016
	Единообразная геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2016
	Поручни (ограждение)		наличие	отсутствие	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2016
	- высота поручней	см	90 (допустимо 85-92)	-	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2016
	Лестница внутри здания						

<p>Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.</p>	см	<p>не менее 135 не менее 120 не менее 90</p>	соответствует	О,С		П. 6.9. СП 118.13330.2012
Нескользящее покрытие		наличие	отсутствие	О,С		П.6.2.8. СП 59.13330.2016
Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до лестниц, дверей, поворотов	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.113330.2016
Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		наличие	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2016
Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	отсутствие	С		П.6.2.8. СП 59.13330.2016
Поручни (ограждение)		наличие	имеется	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2016
- высота поручней	см	90 (допустимо 85-92)	94	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2016

Заключение по зоне

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, холл, балкон)	есть			Практически все коридоры соответствуют	К,О,С	Отработать регламент по оказанию помощи со стороны персонала.	Организационные мероприятия
3.2	Лестницы (внутри здания)	есть			Лестницы соответствуют нормативам, ступени не имеют контрастной окраски краев, отсутствует тактильная предупреждающая полоса в начале и конце лестничного марша. отсутствуют двухсторонние поручни.	К,О,С	Лестницы в начале и в конце марша оснастить тактильным покрытием, нанести на края первой и последней ступеней контрастную окраску (либо монтаж противоскользящих контрастных накладок). Установить поручни (запасная лестница). Обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-	-	-	-
3.5	Дверь	есть			Соответствуют.	К,О,С	Нанести контрастную маркировку дверей в соответствии с нормативами. Обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам.	Организационные мероприятия
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Пути эвакуации не соответствуют нормативам доступности для МГН Двери на путях эвакуации не имеют контрастную окраску. Отсутствуют световые оповещатели для посетителей с нарушениями слуха.	К,О,С, Г,У	Привести к требованиям нормативов пути эвакуации: оснастить окантовку дверей контрастной маркировкой, где она отсутствует. Обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МГН	Текущий ремонт, организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД (К,С), ДУ (О,Г,У)			Текущий ремонт, организационные мероприятия: лестницы в начале и в конце марша оснастить тактильным покрытием, нанести на края первой и последней ступеней контрастную окраску (либо монтаж противоскользящих контрастных накладок, установить поручни (запасная лестница); нанести контрастную маркировку дверей в соответствии с нормативами; привести к требованиям нормативов пути эвакуации: оснастить окантовку дверей контрастной маркировкой, где она отсутствует; обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях; отработать регламент эвакуации МПН.

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1		3	4	5	6	7	8
	Обслуживание через окно/прилавок (гардероб)						
	Высота рабочей поверхности	см	Не выше 80- 85	111	К		П.8.1.7 СП 59.13330.2016
	Ширина зоны обслуживания	см	Не менее 100	наличие	К		П. 8.1.7 СП 59.13330.2016
	Аудитория №101						

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	87	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	8	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016

	Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
	Аудитория №102						

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	87	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	7	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016

	Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
	Аудитория №103						

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	110	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	7	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016

	Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
	Аудитория учебная						

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	81	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	5	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016

Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
Аудитория №106						
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	81	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
- высота порога	см	не более 1,4	-	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016

	Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
	Аудитория №107						

	- ширина дверного проема в свету	см	не менее 90	78	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	не более 1,4	4	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016

	Зона обслуживания	см	150x150	наличие			
--	-------------------	----	---------	---------	--	--	--

Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Прилавочная форма обслуживания (гардероб)	есть		Не соответствуют	К,О,С	При необходимости оказывать помощь со стороны персонала	Организационные мероприятия
4.2	Кабинетная форма обслуживания	есть		Дверные проемы не соответствуют, высокие дверные пороги	К,О	Все аудитории по ширине дверного проема не соответствуют нормативам. Технические мероприятия невозможны в связи с особенностями строения здания и нецелесообразно.	Приобретение оборудования, организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Рекомендации по адаптации (вид работы)**
Зона обслуживания инвалидов	ВНД (К,С,О), ДУ (Г,У)	Текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия: практически все аудитории по ширине дверного проема не соответствуют нормативам. Технические мероприятия невозможны в связи с особенностями строения здания и нецелесообразно; отработать регламент оказания помощи со стороны персонала.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1		3	4	5	6	7	8
	Санитарный узел, мужской						
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	отсутствует	К,О,С,Г		П.6.3.6. СП 59.13330.2016

	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	77	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	Не более 1,4	6	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016

	<p>Раковина:</p> <ul style="list-style-type: none"> • высота раковины • опорный поручень 	см	75-85 см наличие	92 отсутствует			П. 6.3.3.СП 59.13330.2016
	Ширина дверного проема в кабинки	см	Не менее 90	58	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016

габариты кабины уборной	см	Не менее 220x225	Две кабинки 148x178 и 148x120	К		П.6.3.3. СП 59.13330.2016
-опорные поручни		наличие	отсутствие	К, О		П.6.3.3. СП 59.13330.2016
Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		наличие	отсутствие			П.6.3.6. СП 59.13330.2016
Санитарный узел, женский						
Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	отсутствует	К,О,С,Г		П.6.3.6. СП 59.13330.2016

	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	97	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	- высота порога	см	Не более 1,4	4	К,О,С		П.6.2.4. СП 59.13330.2016

	Ширина дверного проема в кабинки	см	Не менее 90	58	К		П.6.2.4. СП 59.13330.2016
	габариты кабины уборной	см	Не менее 220x225	Две кабинки 145x120	К		П.6.3.3. СП 59.13330.2016
	-опорные поручни		наличие	отсутствие	К, О		П.6.3.3. СП 59.13330.2016
	Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		наличие	отсутствие			П.6.3.6. СП 59.13330.2016

* - при установке опорных поручней следует руководствоваться ГОСТ Р 51261-99

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		Санузлы имеют похожую геометрию: узкие дверные проемы, высокие пороги, затесненные габариты санузлов, отсутствие опорных поручней, световых оповещателей и др.	К,О,С,Г,У	Технические мероприятия не возможны в связи с особенностями строения здания. Оснастить туалетные комнаты оборудованием в соответствии с нормативами (световые оповещатели, опорные поручни и др.).	Приобретение оборудования, организационные мероприятия, (капитальный ремонт).

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ВНД (С) ДЧ (Г), ДУ (К, О, У)			Организационные мероприятия, приобретение оборудования: технические мероприятия не возможны в связи с особенностями строения здания. Оснастить туалетные комнаты оборудованием в соответствии с нормативами (световые оповещатели, опорные поручни и др.).

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Табло, щиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах)		наличие	имеется	С,У		6.5.1,6.5.2 СП 59.13330.2016
	Визуальная информация на контрастном фоне		наличие	Имеются на каждой двери кабинета	С		6.5.4 СП 59.13330.2016
	Размещение на высоте	см	не ниже 150 не выше 450 от пола	-	К, С		П.6.5.4 СП 59.13330.2016
	Высота прописных букв	см	не менее 7,5	-	С		П.6.8.3 ГОСТ Р51671
	Указатели, пиктограммы:			имеются	С,У		
	Размещение на высоте	см	не более 250 от пола	-	К, С		П. 6.12 ГОСТ Р51671
	Размер пиктограммы: рядом с входом в общественные здания и сооружения; на элементах зданий и сооружений, рядом с	см	20 x 20 10 X 10	-	Г,О,К		П. 4.5.1.4. ГОСТ Р 52131

	входом в отдельные помещения*						
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги, выполненные шрифтом Брайля		наличие	отсутствие	С		П.6.16 ГОСТ Р 51671
	-высота размещения	см	120-160	-	С		П.6.18 ГОСТ Р 51671
	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) Размещение: справа по ходу движения на удалении 3-5 м от входа		наличие	отсутствие	С		П.7.1.8. СП 59.13330.2016
	Надписи и знаки для идентификации помещений*		наличие	-			
	-высота размещения	см	не выше 150	-	С,У		П.6.21.4 ГОСТ Р 51671
	Звуковая информация: система двусторонней связи, звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, звуковые аварийные сигнальные устройства, индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства.		наличие	имеются звуковые аварийные сигнальные устройства	С,Г		П.6.5.6 СП 59.13330.2016

* Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть **нанесены на стене**, находящейся рядом с замочной стороной двери, что позволит инвалиду приблизиться к надписи и к знаку на расстояние до 8 см, не натываясь на выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью. **Не допускается размещение тактильных надписей, знаков или пиктограмм на полотнах входных дверей.**

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Соответствуют	К,О,С,Г, У	-	-

6.2	Акустические средства	нет				Г	Установить индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства в аудитории.	Закупка и установка оборудования
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствует таблички с информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания, отсутствует мнемосхема (тактильный план здания)	С	Изготовить и установить таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания, изготовить и установить мнемосхему (тактильный план здания, прилегающей территории)	Текущий ремонт, работы по изготовлению тактильных табличек, мнемосхемы

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ-И (К, О, Г, У), ВНД (С)			Установить индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства в аудитории; изготовить и установить таблички с информацией, выполненной в рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания, изготовить и установить мнемосхему (тактильный план здания, прилегающей территории).


Примечание:
Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках, О – лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями.

Должность, ФИО

Подпись


Председатель комиссии:

Проректор по конвенционной подготовке, программам развития и цифровым технологиям ФГБОУ «СГУВТ», Глушец В.А.



Члены комиссии:

Психолог ФГБОУ «СГУВТ», Половец Н.С.




Заведующий хозяйством ФГБОУ «СГУВТ», Железко А.Г.



Представители общественных организаций инвалидов:

Представитель Кировской местной организации Всероссийского общества инвалидов, Колегов Е. Г.



УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ «СГУВТ»



СОГЛАСОВАНО

Представитель Кировской местной организации Всероссийского общества инвалидов
Е.Г. Колегов
«26» ноября 2018 г.



План мероприятий («дорожная карта»)

по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов, включая оборудование объекта Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет водного транспорта» (ФГБОУ «СГУВТ»), учебно - лабораторный корпус №3 необходимыми приспособлениями на период с 2018 по 2030 гг. (с учетом сроков, объема и стоимости работ)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет водного транспорта» (ФГБОУ «СГУВТ»), учебно - лабораторный корпус №3, 630005 г. Новосибирск ул. Мичурина, 24

№ п/п	Наименование мероприятия	Нормативный акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Сроки реализации	Ожидаемый результат	Стоимость (руб.)
1	Организация, в пределах установленных полномочий, инструктирования (обучения) специалистов, оказывающих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата)	пункт 12 статьи 5 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ	2018-2030	Повышение качества знаний специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании	

				или получении (доступу к ним)	
	Разработка и утверждение организационно-распорядительных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам: - разработать программу обучения сотрудников; - провести инструктирование специалистов по работе с инвалидами, связанными с обеспечением доступности объектов и услуг для инвалидов	Приказ организации	2018-2030	Стандартизация оказания помощи специалистами, работающими с инвалидами.	
	Разработать перечень функциональных (должностных) обязанностей сотрудников ФГБОУ «СГУВТ» по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, оказания им необходимой помощи, внесение изменений в должностные инструкции;	Приказ организации	2018-2030	Стандартизация оказания помощи специалистами, работающими с инвалидами.	
2	Обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг, а также мероприятий по их достижению:		2018-2030	Повышение качества знаний специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)	После разработки рабочего проекта
	сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории учреждения;	пункт 4 , статьи 15 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ	2018-2030	-	-

	содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалидов о доступных маршрутах общественного транспорта;	пункт 5, статьи 15 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ	2018-2030	-	-
	оборудование на прилегающей к объекту территории мест для парковки автотранспортных средств инвалидов;	пункт 8, статьи 15 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ	2018-2030	-	-
3	Приобретение технических средств адаптации		2018-2030	Создание условий доступности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения	
	Табло информационное, вывеска 600*500 мм (шрифт «Брайля»)	п.6.16 ГОСТ Р 51671	2018-2030	-	
	Знаки доступности в помещении (кабинеты, зоны предоставления услуг, гардеробы, пути эвакуации и т.п.)	п.6.3.6. СП 59.13330.2016	2018-2030	-	
	Таблички, выкошенными рельефно-точечным шрифтом «Брайля»	п.6.16 ГОСТ Р 51671	2018-2030	-	
	Тактильно-контрастные указатели перед лестничными маршами (входная группа)	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	2018-2030	-	
	Средства связи с персоналом (наружные вызывные устройства)	п. 6.1.1 СП 59.13330.2016	2018-2030	-	
	Поручни на входных лестницах	П. 6.2.8 СП 59.13330.2016	2018-2030	-	
	Нескользкое покрытие (наружные лестницы)	п. 6.1.2 СП 59.13330.2016	2018-2030	-	
	Предупреждающие тактильно контрастные указатели (перед лестничными маршами)	п. 6.2.3 СП 59.13330.2016	2018-2030	-	
	Предупреждающие тактильно контрастные указатели (напольное)	п. 6.2.3 СП 59.13330.2016	2018-2030	-	

	покрытие в виде плитки, пути движения в зданиях)				
	Противоскользящие полосы на краевые ступени лестничного марша (внутри здания)	п. 6.2.8 СП 59.13330.2016	2018-2030	-	
	Двухсторонние поручни на лестницах внутри здания	П.6.2.11. СП 59.13330.2016	2018-2030	-	
	Крючки для одежды, костылей (санитарно-бытовые помещения)	п.6.3.3 СП 59.13330.2016	2018-2030	-	
	Стационарные и откидные опорные поручни (санитарно-бытовые помещения)	п.6.3.3 СП 59.13330.2016	2018-2030	-	
	Система двухсторонней громкоговорящей связи, кнопка вызова помощи (санитарно-бытовые помещения)	п.6.3.7 СП 59.13330.2016	2018-2030	-	
	Индукционные системы, для людей имеющих ограничения по слуху (портативные)	п.8.1.10 СП 59.13330.2016	2018-2030	-	
	Контрастная маркировка габаритов дверного проема (обозначать эвакуационные выходы.)	п. 6.2.23 СП 59.13330.2016	2018-2030	-	
4	Ремонтные работы:		2018-2030	Создание условий доступности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения	
4.1	По территории объекта		2018-2030	Получение качественной услуги (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения)	
	Обратиться в Муниципальные органы с	п. 5.2.4. СП	2018-2030	-	

	письмом об организации парковочного места, нанесении разметки, установки информационного знака «Стоянка для инвалидов»	59.13330.2016			
4.2	По входу в здание		2018-2030	Получение качественной услуги (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения)	
	Установить тактильно-контрастные указатели перед лестничными маршами (входная группа)	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	2018-2030	-	
	Установить нескользкое покрытие (наружные лестницы)	п. 6.1.2 СП 59.13330.2016	2018-2030	-	
	Установить поручни на входных лестницах	п.6.2.8 СП 59.13330.2016	2018-2030	-	
	Установить средства связи с персоналом (наружные вызывные устройства)	п. 5.2.1 СП 59.13330.2016	2018-2030	-	
4.3	По путям движения в здании, включая пути эвакуации		2018-2030	Получение качественной услуги (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения)	
	Установить предупреждающие тактильно контрастные указатели (перед лестничными маршами)	п. 6.2.3 СП 59.13330.2016	2018-2030	-	
	Установить предупреждающие тактильно контрастные указатели (пути движения в зданиях)	п. 6.2.3 СП 59.13330.2016	2018-2030	-	

	Установить противоскользящие полосы на краевые ступени лестничного марша (внутри здания)	п. 6.2.8 СП 59.13330.2016	2018-2030	-	
	Установить контрастная маркировка габаритов дверного проема (обозначить эвакуационные выходы.)	п. 6.2.23 СП 59.13330.2016	2018-2030	-	
	Установить двухсторонние поручни на лестницах внутри здания	П.6.2.11. СП 59.13330.2016	2018-2030	-	
4.4	По зоне оказания услуг		2018-2030	Получение качественной услуги (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения)	
4.5	По санитарно-гигиеническим помещениям	п.6.3.6. СП 59.13330.2016	2018-2030	Получение качественной услуги (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения)	
	Установить крючки для одежды, костылей	п.6.3.3 СП 59.13330.2016	2018-2030	-	
	Установить стационарные опорные поручни (санитарно-бытовые помещения)	п.6.3.3 СП 59.13330.2016	2018-2030	-	
	Установить систему двухсторонней громкоговорящей связи, кнопка вызова помощи	п.6.3.7 СП 59.13330.2016	2018-2030	-	
4.6	По системе информации	П. 4.5.1.4. ГОСТ Р 52131-2003	2018-2030	Получение качественной услуги (доступность для всех категорий инвалидов и других	

				маломобильных групп населения)	
	Установить таблички, выкошенными рельефно-точечным шрифтом «Брайля»	п.6.16 ГОСТ Р 51671	2018-2030	-	
	Индукционные системы, для людей имеющих ограничения по слуху (портативные)	п.8.1.10 СП 59.13330.2016	2018-2030	-	
	Установить табло информационное, вывеска 600*500 мм (шрифт «Брайля»)	п.6.16 ГОСТ Р 51671	2018-2030	-	
	Установить знаки доступности в помещении (здание, кабинеты, зоны предоставления услуг, гардеробы, пути эвакуации и т.п.)	п.6.3.6. СП 59.13330.2016	2018-2030	-	
					<u>Итого:</u>