

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Мочалин Константин Сергеевич
Должность: И.о. ректора
Дата подписания: 29.05.2026 19:03:55
Уникальный программный ключ:
b7695d6b97247fced4385685adb0d9f8e6f2cdf

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
"Сибирский государственный университет водного транспорта"

Б1.В.14

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Электроэнергетических систем и электротехники		
Образовательная программа	13.03.02 Направление подготовки "Электроэнергетика и электротехника" Профиль "Электроснабжение" год начала подготовки 2026		
Квалификация	бакалавр		
Форма обучения	заочная		
Общая трудоемкость	5 ЗЕТ		
Часов по учебному плану	180	Виды контроля в семестрах: зачет с оценкой 5	
в том числе:			
аудиторные занятия	18		
самостоятельная работа	158		

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс	5		Итого	
	уп	ип		
Лекции	6	6	6	6
Лабораторные	6	6	6	6
Практические	6	6	6	6
Иная контактная работа	4	4	4	4
Итого ауд.	18	18	18	18
Контактная работа	22	22	22	22
Сам. работа	158	158	158	158
Итого	180	180	180	180

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (приказ Минобрнауки России от 28.02.2018 г. № 144)

составлена на основании учебного плана образовательной программы:

13.03.02 Направление подготовки "Электроэнергетика и электротехника"
Профиль "Электроснабжение"
год начала подготовки 2026

Рабочую программу составил(и):

к.т.н, Доцент, Иванов М.Н.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Заведующий кафедрой Горелов Сергей Валерьевич

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	Цель: формирование знаний о современных средствах релейной защиты и автоматики как об основных средствах повышения надежности работы электрооборудования в нормальных, аварийных и послеаварийных режи-мах.
-----	---

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:	Б1.В
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	
2.1.2	Перенапряжения и изоляция
2.1.3	
2.1.4	Технологическая практика
2.1.5	Электрическая часть электростанций и подстанций
2.1.6	Электроэнергетические системы и сети
2.1.7	
2.1.8	Информационно-измерительная техника
2.1.9	Приемники и потребители электроэнергии систем электроснабжения
2.1.10	
2.1.11	Электромагнитная совместимость в электроэнергетике
2.1.12	Теоретические основы электротехники
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Логические контроллеры в системах управления и защиты
2.2.2	
2.2.3	Научно-исследовательская работа
2.2.4	Основы научных исследований
2.2.5	Основы эксплуатации систем электроснабжения
2.2.6	Преддипломная практика
2.2.7	Проектирование систем электроснабжения

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-3: Способен выполнять инженерно-техническое сопровождение деятельности по техническому обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей

ПК-3.2: Способен выполнять обоснование планов и программ технического обслуживания и ремонта оборудования подстанций электрических сетей

ПК-4: Способен управлять технологическим режимом работы электроустановки и (или) эксплуатационным состоянием электросетевого объекта

ПК-4.2: Способен проводить мероприятия по предупреждению и предотвращению развития нарушения нормального режима работы электроустановки и проводить работы по ликвидации нарушения нормального режима работы электроустановки

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- Принципы построения и функционирования основных типов устройств релейной защиты и автоматики электроэнергетических устройств.
3.1.2	- Технические параметры уставок для обеспечения эффективной защиты от аварийных и аномальных режимов.
3.2	Уметь:
3.2.1	- Анализировать режимы работы электро-энергетического оборудования электроэнергетических систем и производить выбор элементов релейной защиты и автоматики.
3.3	Владеть:

3.3.1	- Методами анализа режимов работы элек-троэнергетического и электротехнического оборудования электроэнергетических систем и методами расчёта параметров устройств релейной защиты и автоматики.
3.3.2	- Навыками расчёта и выбора уставок защиты основного оборудования электрических сетей и электрических станций.

4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Вид занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Литература	ПрПо дгот
Раздел	Раздел 1. Измерительные преобразователи				
Лек	Измерительные преобразователи /Лек/	5	0,5	Л1.1 Л1.2Л2.1	0
Пр	Выбор трансформаторов тока и напряжения для схем релейной защиты /Пр/	5	1	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э1	0
Лаб	Схемы соединения измерительных трансформаторов тока. /Лаб/	5	2	Л1.1 Л1.2Л2.1	0
Ср	Измерительные преобразователи /Ср/	5	12	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э2	0
Раздел	Раздел 2. Измерительные органы релейной защиты и автоматики на микроэлек-тронной элементной базе				
Лек	Измерительные органы релейной защиты и автоматики на микроэлек-тронной элементной базе /Лек/	5	0,5	Л1.1 Л1.2Л2.1	0
Пр	Особенности расчёта токов короткого замыкания для определения уставок релейной защиты и автоматики /Пр/	5	0	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э1	0
Ср	Измерительные органы релейной защиты и автоматики на микроэлек-тронной элементной базе /Ср/	5	13	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э2	0
Раздел	Раздел 3. Принципы действия защит, фикси-рующих отклонение контролируемой величины				
Лек	Принципы действия защит, фикси-рующих отклонение контролируемой величины /Лек/	5	0,5	Л1.1 Л1.2Л2.1	0
Пр	Расчёт защит линий напряжением 6-35 кВ /Пр/	5	1	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э1	0
Ср	Принципы действия защит, фикси-рующих отклонение контролируемой величины /Ср/	5	12	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э2	0
Раздел	Раздел 4. Принципы действия защит, основан-ных на сравнении контролируемых величин				
Лек	Принципы действия защит, основан-ных на сравнении контролируемых величин /Лек/	5	0,5	Л1.1 Л1.2Л2.1	0
Пр	Расчёт защит линий напряжением 110-220 кВ /Пр/	5	1	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э1	0
Ср	Принципы действия защит, основан-ных на сравнении контролируемых величин /Ср/	5	13	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э2	0
Раздел	Раздел 5. Защита трансформаторов и авто-трансформаторов				
Лек	Защита трансформаторов и авто-трансформаторов /Лек/	5	0,5	Л1.1 Л1.2Л2.1	0
Пр	Расчёт защит трансформаторов /Пр/	5	1	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э1	0
Ср	Защита трансформаторов и авто-трансформаторов /Ср/	5	12	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э2	0
Раздел	Раздел 6. Защита синхронных генераторов и блоков генератор-трансформатор				
Лек	Защита синхронных генераторов и блоков генератор-трансформатор /Лек/	5	0,5	Л1.1 Л1.2Л2.1	0

Пр	Расчёт защит генераторов /Пр/	5	2	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э1	0
Ср	Защита синхронных генераторов и блоков генератор-трансформатор /Ср/	5	13	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э2	0
Раздел	Раздел 7. Защита асинхронных и синхронных электродвигателей				
Лек	Защита асинхронных и синхронных электродвигателей /Лек/	5	0,5	Л1.1 Л1.2Л2.1	0
Ср	Защита асинхронных и синхронных электродвигателей /Ср/	5	15	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э2	0
Раздел	Раздел 8. Защита шин станций и подстанций				
Лек	Защита шин станций и подстанций /Лек/	5	0,5	Л1.1 Л1.2Л2.2 Л2.1	0
Лаб	Максимальная токовая защита/отсечка двух линий электропередачи с односторонним питанием. /Лаб/	5	2	Л1.1 Л1.2Л2.1	0
Ср	Защита шин станций и подстанций /Ср/	5	17	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э2	0
Раздел	Раздел 9. Регулирование напряжения и реактивной мощности в энергосистеме				
Лек	Регулирование напряжения и реактивной мощности в энергосистеме /Лек/	5	0,5	Л1.1 Л1.2Л2.1	0
Ср	6 /Ср/	5	17	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э2	0
Раздел	Раздел 10. Автоматическое регулирование частоты и активной мощности на электростанциях и в энергосистемах				
Лек	Автоматическое регулирование частоты и активной мощности на электростанциях и в энергосистемах /Лек/	5	1	Л1.1 Л1.2Л2.1	0
Лаб	АПВ линий электропередачи с односторонним и двусторонним питанием /Лаб/	5	2	Л1.1 Л1.2Л2.1	0
Ср	Автоматическое регулирование частоты и активной мощности на электростанциях и в энергосистемах /Ср/	5	17	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э2	0
Раздел	Раздел 11. Противоаварийная автоматика энергосистем				
Лек	Противоаварийная автоматика энергосистем /Лек/	5	0,5	Л1.1 Л1.2Л2.1	0
Пр	АПВ линий электропередачи с односторонним и двусторонним питанием /Пр/	5	0	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э1	0
ИКР	Иная контактная работа /ИКР/	5	4	Л1.1 Л1.2Л2.1	0
Ср	Противоаварийная автоматика энергосистем /Ср/	5	17	Л1.1 Л1.2Л2.1 Э2	0

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Тема 1. Измерительные преобразователи [1-5]

Назначение трансформаторов тока. Принцип действия, конструктивное выполнение. Особенности работы трансформаторов тока в схемах релейной защиты, погрешности. Выбор трансформаторов тока для схем релейной защиты. Схемы соединения трансформаторов тока и измерительных органов защит.

Назначение трансформаторов напряжения. Принцип действия, конструктивное выполнение, типовые схемы соединения. Погрешности трансформаторов напряжения. Выбор трансформаторов напряжения для релейной защиты, их проверка.

Тема 2. Измерительные органы релейной защиты и автоматики на микроэлектронной элементной базе[1-5]

Основные схемы применения операционных усилителей: повторитель напряжения, инвертирующий и неинвертирующий усилители. Типовые схемы операционных усилителей, используемые в качестве функциональных элементов защиты: усилитель-ограничитель, сумматор, дифференциальный усилитель, компараторы, датчики тока и напряжения.

Тема 3. Принципы действия защит, фиксирующих отклонение контролируемой величины [1-5]

Максимальные токовые защиты с независимой и зависимой выдержкой времени, принцип действия. Примеры выполнения максимальных токовых защит. Расчет параметров. Область применения, достоинства и недостатки.

Токовые ступенчатые защиты. Принцип выполнения, расчет параметров, примеры схемных решений. Общая оценка токовых ступенчатых защит, область применения.

Максимальная токовая защита с блокировкой по напряжению. Принцип действия, расчет параметров, область применения. Максимальная токовая направленная защита, назначение, принцип действия.

Пример схемы максимальной токовой направленной защиты, расчет параметров. Недостатки защиты и возможные способы их устранения. Область применения защиты.

Дистанционная защита. Принцип действия. Характеристики измерительных органов дистанционной защиты и определяющие их факторы. Структурная схема построения защиты. Поведение защиты при возникновении качаний в энергосистеме, принципы выполнения блокировок от качаний. Расчет параметров срабатывания дистанционной защиты. Область применения, достоинства и недостатки.

Тема 4. Принципы действия защит, основанных на сравнении контролируемых величин [1-5]

Продольная и поперечная дифференциальные защиты. Принцип действия, причины возникновения токов небаланса, расчет параметров срабатывания, достоинства и недостатки, область применения.

Дифференциально-фазная защита. Принцип действия, область применения. Основные органы ДФЗ линий электропередачи и выбор параметров их настройки.

Высокочастотные каналы связи и принципы их использования для осуществления направленной защиты с блокировкой.

Фильтровая направленная защита с высокочастотной блокировкой.

Поведение направленных защит с блокировкой при качаниях в ЭЭС и в неполнофазных режимах.

Сравнение направленной защиты с высокочастотной блокировкой и дифференциально-фазных защит.

Тема 5. Защита трансформаторов и автотрансформаторов [1-5]

Защита трансформаторов и автотрансформаторов. Виды повреждений и ненормальных режимов трансформаторов и автотрансформаторов. Защиты трансформаторов от внутренних повреждений: токовая отсечка, дифференциальная защита, газовая защита. Причины погрешностей дифференциальной защиты, выбор тока срабатывания. Сравнительная оценка защит с торможением и без торможения. Защита трансформаторов от внешних замыканий: максимальная токовая защита, максимальная токовая защита с блокировкой по напряжению, дистанционная защита, защита обратной последовательности, защита от внешних замыканий на землю. Защита от перегрузок.

Рекомендации по выбору типа защит. Структурная схема защиты трансформатора.

Тема 6. Защита синхронных генераторов и блоков генератор-трансформатор [1-5]

Защита генераторов. Виды повреждений и ненормальных режимов работы генераторов. Защиты генераторов от внутренних повреждений: продольная и поперечная дифференциальные защиты, защита от замыканий на землю. Защиты от внешних замыканий: максимальная токовая защита с блокировкой по напряжению, токовая защита обратной последовательности, дистанционная защита. Рекомендации по выбору типа защит. Структурная схема защиты генератора. Особенности защиты блоков генератор-трансформатор (автотрансформатор).

Тема 7. Защита асинхронных и синхронных электродвигателей [1-5]

Защита электродвигателей. Виды повреждений и ненормальных режимов работы электродвигателей. Защита от внутренних повреждений. Защита от перегрузок. Рекомендации по выбору типа защит. Защита от асинхронных режимов и затянувшихся пусков. Структурная схема защиты электродвигателя. Особенности защиты синхронных двигателей.

Тема 8. Защита шин станций и подстанций [1-5]

Виды повреждений и требования, предъявляемые к защите. Принципы выполнения защит: токовый, дистанционный, дифференциальный. Дифференциальная токовая и дифференциальная токовая с торможением защита двойной системы шин с фиксированным присоединением элементов. Защита шин генераторного напряжения.

Тема 9. Регулирование напряжения и реактивной мощности в энергосистеме [1-5]

Методы, способы и принципы реализации автоматического регулирования возбуждения (АРВ) синхронных генераторов с электромашинными и диодно-электромашинными возбудителями.

АРВ с компаундированием, в том числе фазовым и управляемым, электромагнитным корректором напряжения, в том числе двухсистемным, их операторные функциональные схемы и характеристики; АРВ с высокочастотной системой возбуждения, операторная функциональная схема

АРВ и его характеристики; АРВ сильного действия, его операторные функциональные схемы и характеристики.

Принципы и средства реализации различных видов и типов АРВ. Групповое управление возбуждением генераторов.

Принципы и средства реализации различных видов автоматических статических регуляторов напряжения и реактивной мощности в энергосистемах.

Тема 10. Автоматическое регулирование частоты и активной мощности на электростанциях и в энергосистемах [1-5]

Методы, способы и принципы реализации автоматического регулирования частоты и активной мощности на электростанциях и в энергосистемах.

Принципы и средства реализации автоматического регулирования частоты и активной мощности на электростанциях.

Принципы и средства реализации автоматического регулирования частоты и активной мощности в энергосистемах.

Тема 11. Противоаварийная автоматика энергосистем[1-5]

Методы, способы и принципы реализации различных видов противоаварийного управления в энергосистемах.

Принципы и средства реализации автоматики предотвращения и прекращения асинхронного режима в энергосистемах.

Принципы и средства реализации автоматического аварийного управления мощностью турбин.

Принципы и средства реализации противоаварийной автоматики ограничения частоты, напряжения, перетоков мощности и др.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Перечень видов оценочных средств

Экзамен

Комплект практических заданий

Отчет по лабораторным работам

6.2. Темы письменных работ

6.3. Контрольные вопросы и задания

Типовые вопросы к экзамену по дисциплине

1. Общие сведения о релейной защите (РЗ). Назначение РЗ. Функции и свойства. Основные понятия РЗ и А.
2. Структурная схема устройств РЗ и А. Пусковые и измерительные органы РЗ и А.
3. Измерительные трансформаторы. Схемы замещения трансформаторов тока (ТТ) и трансформаторов напряжения (ТН). Схемы соединения ТТ и ТН. Коэффициент схемы.
4. Источники оперативного тока. Варианты организации питания оперативных цепей от источников оперативного тока. Особенности работы реле на постоянном токе.
5. Пусковые органы РЗ и А. Общие сведения. Классификация и обозначение реле.
6. Электромеханические реле. Принцип действия электромагнитной системы реле различного конструктивного исполнения. Реле тока, реле напряжения, реле времени, промежуточное и указательное реле. Особенности конструктивного исполнения и принцип действия указанных реле. Требования, предъявляемые к данным реле.
7. Реле с индукционным принципом действия. Реле тока. Реле сопротивления. Поляризованное и герконовое реле. Статические, полупроводниковые реле. Реле тока, напряжения и мощности. Особенности конструктивного исполнения и принцип действия указанных реле.
 1. РЗ линий электропередачи (ЛЭП). Классификация защит. Способы обеспечения селективной работы защит. Виды повреждений и аномальных режимов ЛЭП.
 2. Ступенчатые защиты. Токовые защиты от междуфазных к.з. Токовая отсечка (ТО), максимальная токовая защита (МТЗ ЛЭП) с 1-ним питанием. Условия выбора уставок, оценка чувствительности защит. Особенности задания выдержек времени: независимый и зависимый принципы.
 3. Способы повышения чувствительности защит. Токовая отсечка (ТО), максимальная токовая защита (МТЗ) с блокировкой по напряжению. Условия выбора уставок.
 4. Направленные защиты. Схемы включения реле направления мощности. Направленная МТЗ ЛЭП с 2-ним питанием. ТО сетей с 2-ним питанием. Условия выбора уставок.
 5. Токовые защиты к.з. на землю МТЗ нулевой последовательности (МТЗ НП). Токовые защиты с замыканий на землю. Защита, реагирующая на суммарный емкостной ток сети. Особенности защит электрических сетей с компенсированной нейтралью. Условия выбора уставок.
 6. Дистанционный принцип. Дистанционные защиты. 3-х ступенчатая дистанционная защита. Условия выбора уставок.
 7. Защиты абсолютной селективности. Дифференциальный принцип. Продольная дифференциальная защита. Методы повышения чувствительности защит. Условия выбора уставок.
 8. Поперечная дифференциальная защита. Область применения. Поперечная дифференциально-токовая направленная защита. Условия выбора уставок.
 9. Защиты абсолютной селективности. Высокочастотная (ВЧ) защита. Направленная ВЧ защита. Дифференциально-фазная ВЧ защита. Условия выбора уставок.
 10. АРВ. Генератор как объект регулирования. Принципы и средства реализации различных видов автоматических статических регуляторов напряжения и реактивной мощности в энергосистемах.
 11. Методы, способы и принципы реализации автоматического регулирования частоты и активной мощности на электростанциях и в энергосистемах.
 12. Методы, способы и принципы реализации различных видов противоаварийного управления в энергосистемах.
 13. Принципы и средства реализации автоматики предотвращения и прекращения асинхронного режима в энергосистемах.
 14. Принципы и средства реализации автоматического аварийного управления мощностью турбин.
 15. Система противоаварийного управления в ЭЭС. Требования к специальным устройствам противоаварийной автоматики (ПА).
 16. РЗ трансформаторов. Виды повреждений и аномальных режимов трансформаторов. Классификация защит трансформаторов.
 17. Токовые защиты трансформаторов. ТО МТЗ. Условия выбора уставок и оценки чувствительности защит. Способы повышения чувствительности защит.

18.	Токовая отсечка
19.	МТЗ с блокировкой по напряжению. Условия выбора уставок.
20.	Токовая защита от к.з. на землю. Условия выбора уставок.
21.	Дифференциальная защита трансформатора.
22.	Способы повышения чувствительности защит
23.	Газовая защита (ГЗ) трансформатора. Принцип действия ГЗ. Схема ГЗ. Особенности эксплуатации ГЗ.
24.	Корпусная защита и особенности исполнения. Область применения. Условия выбора уставок.
25.	РЗ генераторов. Продольная дифференциальная защита. Поперечная дифференциальная защита. Защита от замыканий на землю в обмотке статора. Защита от замыканий в 1-ой и в 2-х точках обмотки ротора (самостоятельное изучение).
26.	РЗ шин станций и подстанций. Токовая защита шин. Дистанционная защита шин. Полная и неполная дифференциальная защита шин. Принцип действия указанных защит. Условия выбора уставок.

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

Методика оценки экзамена по дисциплине

Экзамен по дисциплине содержит теоретическую часть, направленную на оценку знаний и практическую часть, направленную на оценку умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенции. Экзаменационный билет содержит два вопроса, охватывающих основные понятия, изучаемые в дисциплине и задачу. Экзамен проводится в письменном виде (задача) и устной форме - ответы на вопросы. После получения экзаменационного билета обучающемуся предоставляется 60 минут для решения задачи и подготовки к ответам на вопросы билета.

Оценка за экзамен выставляется с учетом результатов выполнения теоретической и практической частей в соответствии с приведенными ниже требованиями. Итоговый балл

"отлично" - получает обучающийся, который дает правильные ответы на 2 вопроса, свободно владеет понятийным аппаратом, решение задачи выполнено в полном объеме и без ошибок;

"хорошо" - Правильный ответ на 1 вопрос и при ответе на 2-ой вопрос обучающийся допускает ошибки принципиального характера, демонстрирует не до конца сформированные компетенции или при ответе на оба вопроса обучающийся допускает не принципиальные неточности при изложении ответов, Решение задачи выполнено в полном объеме, но с ошибками не влияющими на алгоритм расчета;

"удовлетворительно" - При ответе на оба вопроса обучающийся допускает ошибки принципиального характера, демонстрирует не до конца сформированные компетенции, Решение задачи выполнено в неполном объеме;

"неудовлетворительно" - все остальные случаи.

В спорных случаях преподаватель вправе задавать уточняющие вопросы и давать дополнительные практические задания.

Методика оценки комплекта практических заданий по дисциплине

Комплект практических заданий по дисциплине направлен на оценку умений и навыков, характеризующих освоение компетенции.

При проведении практикума оценивается достижение обучающимся целей, поставленных в работе в соответствии с заданием. Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он достиг всех целей, поставленных в работе, выполнил все задания по теме занятия, оформил их соответствующим образом, смог правильно ответить при необходимости на вопросы преподавателя по существу выполненной работы.

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он не выполнил или не предоставил все задания по теме занятия, не смог правильно ответить на вопросы преподавателя по существу выполненной работы.

5.4.4. Методика оценки лабораторных работ

Комплект лабораторных работ по дисциплине направлен на оценку умений и навыков, характеризующих освоение компетенций.

В комплект входят лабораторные работы, каждая из которых оценивается критерием «зачтено» или «не зачтено».

Условиями сформированности всех предусмотренных этапов компетенций в процессе освоения образовательной программы в части дисциплины (модуля) является выполнение всех лабораторных работ, соответствующих данному этапу компетенции, на оценку «зачтено».

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если работа выполнена полностью, правильно оформлен отчет по лабораторной работе. Обучающийся понимает содержание выполненной работы (знает определения понятий, умеет разъяснить значение и смысл любого термина, используемого в работе и т.п.), владеет теоретическим материалом, отсутствуют ошибки при описании теории, формулирует собственные, самостоятельные, обоснованные, аргументированные суждения, допуская незначительные ошибки на дополнительные вопросы.

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если работа выполнена полностью, но он не владеет теоретическим материалом, допускает грубые ошибки, испытывает затруднения в формулировке собственных суждений, не способен ответить на вопросы преподавателя по существу выполненной работы.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
--	---------------------	----------	-------------------

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Тоньшев Владимир Фёдорович, Малышева Елена Павловна, Солнцев Григорий Егорович	Основы релейной защиты: учебное пособие для студ. электромеханич. фак., обуч. по курсу "Основы релейной защиты", для спец. и бакалавров	Новосибирск: НГАВТ, 2012
Л1.2	Тоньшев Владимир Фёдорович, Малышева Елена Павловна, Солнцев Григорий Егорович, Мочалин Константин Сергеевич	Основы электроэнергетики: учебное пособие [для студ. спец. 180400 "Электропривод и автоматика пром. установок" и 240600 "Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики"]	Новосибирск: НГАВТ, 2012

7.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	Крупович В. И.	Справочник по проектированию электрических сетей и электрооборудования	Москва: Электроиздат., 1981
Л2.2	Крупович В. И., Барыбин Ю. Г., Самовер М. Л.	Справочник по проектированию автоматизированного электропривода и систем управления технологическими процессами	Москва: Энергоиздат, 1982

7.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Иванов М.Н.. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» [Электронный ресурс] / М.Н.Иванов: - Новосибирск: СГУВТ, 2018.
Э2	7. Иванов М.Н.. Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» [Электронный ресурс] / М.Н.Иванов: - Новосибирск: СГУВТ, 2018

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Назначение	Оборудование
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Комплект учебной мебели; ПК – 10 шт., подключенных к сети "Интернет" и обеспечивающих доступ в электронную информационно-образовательную среду Университета.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций	Аудиторная доска; Комплект учебной мебели; Мультимедийное оборудование: Проектор (стационарный), экран (стационарный), ПК (стационарный), 2 шт.; Лабораторные стенды: Модель энергосистемы МЭС-3, «Электроэнергетика», 2 шт., Распределительные устройства электрических станций и подстанций 35-750 кВ, 2 шт., Оперативные переключения в распределительных устройствах станций и подстанций, 5 шт., Трёхфазный синхронный двигатель с имитатором неисправностей, 3 шт.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации	Аудиторная доска; Комплект учебной мебели; Мультимедийное оборудование: Проектор (стационарный), экран (стационарный), ПК (стационарный), 2 шт.; Лабораторные стенды: Модель энергосистемы МЭС-3, «Электроэнергетика», 2 шт., Распределительные устройства электрических станций и подстанций 35-750 кВ, 2 шт., Оперативные переключения в распределительных устройствах станций и подстанций, 5 шт., Трёхфазный синхронный двигатель с имитатором неисправностей, 3 шт.
Учебная аудитория для проведения практических занятий	Аудиторная доска; Комплект учебной мебели; Мультимедийное оборудование: Проектор (стационарный), экран (стационарный), ПК (стационарный), 2 шт.; Лабораторные стенды: Модель энергосистемы МЭС-3, «Электроэнергетика», 2 шт., Распределительные устройства электрических станций и подстанций 35-750 кВ, 2 шт., Оперативные переключения в распределительных устройствах станций и подстанций, 5 шт., Трёхфазный синхронный двигатель с имитатором неисправностей, 3 шт.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа	Аудиторная доска; Комплект учебной мебели; Мультимедийное оборудование: Проектор (стационарный), экран (стационарный), ПК (стационарный), 2 шт.; Лабораторные стенды: Модель энергосистемы МЭС-3, «Электроэнергетика», 2 шт., Распределительные устройства электрических станций и подстанций 35-750 кВ, 2 шт., Оперативные переключения в распределительных устройствах станций и подстанций, 5 шт., Трёхфазный синхронный двигатель с имитатором неисправностей, 3 шт.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций	Аудиторная доска; Комплект учебной мебели; Мультимедийное оборудование: Проектор (стационарный), экран (стационарный), ПК (стационарный), 2 шт.; Лабораторные стенды: Модель энергосистемы МЭС-3, «Электроэнергетика», 2 шт., Распределительные устройства электрических станций и подстанций 35-750 кВ, 2 шт., Оперативные переключения в распределительных устройствах станций и подстанций, 5 шт., Трёхфазный синхронный двигатель с имитатором неисправностей, 3 шт.
Лаборатория электроэнергетических систем - учебная аудитория для	Аудиторная доска; Комплект учебной мебели; Мультимедийное оборудование: Проектор (стационарный), экран (стационарный), ПК (стационарный), 2 шт.; Лабораторные стенды: Модель энергосистемы МЭС-3, «Электроэнергетика», 2 шт., Распределительные

проведения лабораторных занятий	устройства электрических станций и подстанций 35-750 кВ, 2 шт., Оперативные переключения в распределительных устройствах станций и подстанций, 5 шт., Трёхфазный синхронный двигатель с имитатором неисправностей, 3 шт.
---------------------------------	--